



Breitenstrasse 10 4852 Rothrist
 Tel. +41 (0)62 797 03 03 Fax +41 (0)62 797 03 04

OBJEKT:

ORT:

PROJEKT NR:

ANLAGE: *STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS13 1L6.1
 -LEGIONELLENHEIZUNG 4.5kW*

ERSTELL-DATUM: 31.05.2018 DUN



REVISIONS-DATUM:




STRIEGA-THERM AG
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS13 1L6.1

DECKBLATT

| | | | |
|----------------------------|-------------------|-------|---------------|
| Projekt: AWS13_1L6.1 LH | Zeichnungsnummer: | Rev.: | erstellt von: |
| Datum: 31.05.2018 | Anlage: | Ort: | Blatt: 1 |



EINSPEISUNG
 3X400/230VAC/10.7kW/50Hz
 EMPFOHLENE ABSICHERUNG **16 AT**
 WÄRMEPUMPE MIT HEIZUNG
 MINIMALE ABSICHERUNG 13AT
 WÄRMEPUMPE OHNE HEIZUNG



EW-SPERRE
 KONTAKT GESCHLOSSEN
 = BETRIEB



STRIEGA-THERM AG
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS13 1L6.1

EINSPEISUNG

| | | | |
|----------------------------|-------------------|-------|---------------|
| Projekt: AWS13_1L6.1 LH | Zeichnungsnummer: | Rev.: | erstellt von: |
| Datum: 31.05.2018 | Anlage: | Ort: | Blatt: 10 |

