



Breitenstrasse 10 4852 Rothrist  
 Tel. +41 (0)62 797 03 03 Fax +41 (0)62 797 03 04

OBJEKT:

ORT:

PROJEKT NR:

ANLAGE: *STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS13 1L 7.1  
 -LEGIONELLENHEIZUNG 4.5kW*

ERSTELL-DATUM: 31.05.2018 DUN



REVISIONS-DATUM:




STRIEGA-THERM AG  
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE  
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS13 1L7.1

DECKBLATT

Projekt: AWS13_1L7.1 LH	Zeichnungsnummer:	Rev.:	erstellt von:
Datum: 31.05.2018	Anlage:	Ort:	Blatt: 1



EINSPEISUNG  
 3X400/230VAC/10.7kW/50Hz  
 EMPFOHLENE ABSICHERUNG **16 AT**  
 WÄRMEPUMPE MIT HEIZUNG  
 MINIMALE ABSICHERUNG 13AT  
 WÄRMEPUMPE OHNE HEIZUNG



EW-SPERRE  
 KONTAKT GESCHLOSSEN  
 = BETRIEB

