



Breitenstrasse 10 4852 Rothrist  
 Tel. +41 (0)62 797 03 03 Fax +41 (0)62 797 03 04

OBJEKT:

ORT:

PROJEKT NR:

ANLAGE: *STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS13 1L8.1  
 -LEGIONELLENHEIZUNG 4.5kW*

ERSTELL-DATUM: 31.05.2018 DUN



REVISIONS-DATUM:




STRIEGA-THERM AG  
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE  
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS13 1L8.1

DECKBLATT

Projekt: AWS13_1L8.1 LH	Zeichnungsnummer:	Rev.:	erstellt von:
Datum: 31.05.2018	Anlage:	Ort:	Blatt: 1




EINSPEISUNG  
 3X400/230VAC/10.7kW/50Hz  
 EMPFOHLENE ABSICHERUNG **16 AT**  
 WÄRMEPUMPE MIT HEIZUNG  
 MINIMALE ABSICHERUNG 13AT  
 WÄRMEPUMPE OHNE HEIZUNG





STRIEGA-THERM AG  
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE  
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS13 1L8.1

EINSPEISUNG

Projekt: AWS13_1L8.1 LH	Zeichnungsnummer:	Rev.:	erstellt von:
Datum: 31.05.2018	Anlage:	Ort:	Blatt: 10








RAUMFERNBEDIENUNG  <input type="checkbox"/> JA	WITTERUNGSFÜHLER	VERDAMPFERFÜHLER  FARBCODE ROT	KONDENSATORFÜHLER IM KOMPRESSORTEIL  FARBCODE WEISS	VORLAUFFÜHLER MISCHERKREIS IN VERBINDUNG 15M4  <input type="checkbox"/> JA FARBCODE WEISS	VORLAUFFÜHLER WP EIN  FARBCODE WEISS	RÜCKLAUFFÜHLER WP AUS  FARBCODE WEISS
--	------------------	--------------------------------------	--	--	---	--



STRIEGA-THERM AG  
STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE  
LEGIONELLENHEIZUNG AWS13 1L8.1

230VAC PUMPEN + VENTILE

Projekt: AWS13_1L8.1 LH	Zeichnungsnummer:	Rev.:	erstellt von:
Datum: 31.05.2018	Anlage:	Ort:	Blatt: 16



STRIEGA-THERM AG  
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE  
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS13 1L8.1

230VAC PUMPEN + VENTILE

Projekt: AWS13_1L8.1 LH	Zeichnungsnummer:	Rev.:	erstellt von:
Datum: 31.05.2018	Anlage:	Ort:	Blatt: 17

