



Breitenstrasse 10 4852 Rothrist
 Tel. +41 (0)62 797 03 03 Fax +41 (0)62 797 03 04

OBJEKT:

ORT:

PROJEKT NR:

ANLAGE: *STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE AWS13 1L 7.1
 -LEGIONELLENHEIZUNG 4.5kW*

ERSTELL-DATUM: 31.05.2018 DUN



REVISIONS-DATUM:




STRIEGA-THERM AG
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS13 1L7.1

DECKBLATT


Projekt: AWS13_1L7.1 LH	Zeichnungsnummer:	Rev.:	erstellt von:
Datum: 31.05.2018	Anlage:	Ort:	Blatt: 1




EINSPEISUNG
 3X400/230VAC/10.7kW/50Hz
 EMPFOHLENE ABSICHERUNG **16 AT**
 WÄRMEPUMPE MIT HEIZUNG
 MINIMALE ABSICHERUNG 13AT
 WÄRMEPUMPE OHNE HEIZUNG




EW-SPERRE
 KONTAKT GESCHLOSSEN
 = BETRIEB





REGLER ELESTA RDO 344A
ANALOG EINGÄNGE



RAUMFERNBEDIENUNG

JA

WITTERUNGSFÜHLER

VERDAMPFERFÜHLER


FARBCODE ROT

KONDENSATORFÜHLER
IM
KOMPRESSORTEIL
FARBCODE WEISS

VORLAUFFÜHLER
MISCHERKREIS
IN VERBINDUNG 15M4
 JA
FARBCODE WEISS

VORLAUFFÜHLER
WP EIN
FARBCODE WEISS

RÜCKLAUFFÜHLER
WP AUS
FARBCODE WEISS



STRIEGA-THERM AG
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS13 1L7.1

230VAC PUMPEN + VENTILE

Projekt: AWS13_1L7.1 LH	Zeichnungsnummer:	Rev.:	erstellt von:
Datum: 31.05.2018	Anlage:	Ort:	Blatt: 17



