


### HINWEIS ZU SICHERHEITS- / ENTLÜFTUNGSVENTILEN

DIE SICHERHEITS- UND ENTLÜFTUNGSVENTILE MÜSSEN ANLAGESPEZIFISCH GESETZT WERDEN



- KUGELHAHNEN
- KUGELHAHNEN MIT THERMOMETER
- UMWÄLZPUMPE
- SICHERHEITSVENTIL
- MANOMETER
- THERMOMETER
- ENTLEERHAHNEN
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- TEMPERATURFÜHLER
- SICHERHEITSTHERMOSTAT (OPTIONAL)

### KOMPONENTEN

UP1	15M2	SPEICHERLADEPUMPE
UP2	15M3	HEIZKREISPUMPE 1
NH		NOTHEIZUNG (OPTIONAL)
ST		STEUERTABLEAU
FS		FLEX-SCHLÄUCHE
SA		SCHLAMMABSCHIEDER
EG		EXPANSIONSGEFÄSS
VV	12M2	VERDAMPFERVENTILATOR
SV		SICHERHEITSVENTIL
UP3	15M3	MISCHKREISPUMPE
MV	15M4	MISCHVENTIL

### FÜHLER

WF	16B3	WITTERUNGSFÜHLER
VDF1	16B4	VERDAMPFERFÜHLER 1
KF	16B5	KONDENSATORFÜHLER
HGF	17B5	HEISSGASFÜHLER
VF	16B7	VORLAUFFÜHLER "EIN"
RF	16B8	RÜCKLAUFFÜHLER "AUS"
MKF	16B6	MISCHKREISFÜHLER
RFB	16B1	RAUMFERNBEDIENUNG

ALLE MASSANGABEN IN mm

VERS.	DATUM:	KURZ.
2.1	26.06.2020	KL
2.2	17.07.2020	KL
2.3	25.08.2020	KL