



Breitenstrasse 10 4852 Rothrist
 Tel. +41 (0)62 797 03 03 Fax +41 (0)62 797 03 04

OBJEKT:

ORT:

PROJEKT NR:

ANLAGE: *STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
 LEGIONELLENHEIZUNG 4.5kW AWS20 1L 7.1*

ERSTELL-DATUM: 25.04.2018 DUN



REVISIONS-DATUM:



STRIEGA-THERM AG
 STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
 LEGIONELLENHEIZUNG AWS20 1L 7.1

DECKBLATT


Projekt: AWS20_1L7.1 LH	Zeichnungsnummer:	Rev.:	erstellt von:
Datum: 25.04.2018	Anlage:	Ort:	Blatt: 1



EINSPEISUNG
3X400/230VAC/9.2kW/50Hz

EMPFOHLENE ABSICHERUNG **25 AT**
WÄRMEPUMPE MIT HEIZUNG

MINIMALE ABSICHERUNG 20AT
WÄRMEPUMPE OHNE HEIZUNG



STRIEGA-THERM AG
STEUERUNG ZU WÄRMEPUMPE
LEGIONELLENHEIZUNG AWS20 1L7.1

EINSPEISUNG

Projekt:
AWS20_1L7.1 LH

Datum:
25.04.2018

Zeichnungsnummer:

Anlage:

Rev.:

Ort:

erstellt von:

Blatt:
10

